

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów – II etap”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych.

IZP.271.11/7/2022.EK
GMINA KONSTANTYNÓW
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2
21-543 Konstantynów
Regon 030237581, NIP 5372312388

Konstantynów, dnia 16.09.2022 r.

-do Wykonawców

dotyczy: postępowania na: **"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów - II etap" (2)**

- A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Konstantynów, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów,
przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia –
dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie z dnia 15.09.2022 r.

..... zwraca się z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr. 1 z dnia 14.09.2022.

Prosimy o potwierdzenie że roboty elektryczne związane z przepompownią są w następującym zakresie:

1. Wykonanie sterowania i zasilania pomp czyli szafa sterownicza wraz z przewodami do przepompowni
2. Wykonanie połączenia przewodami zasilającymi prądem szafę sterowniczą z szafą licznikową (będącą po stronie zakładu energetycznego) w linii ogrodzenia przepompowni.

Informacja ta jest niezbędna w celu prawidłowego ustalenia zakresu robót i jego wyceny

Odpowiedz: Potwierdzamy, że wskazany wyżej zakres robót elektrycznych jest do wykonania w ramach robót objętych niniejszym zamówieniem.

- B. Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.


mgr.inż. Romuald Murawski